ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
26 ОКТЯБРЯ 2026

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования городской округ город Армавир Краснодарского края А.Ю. Харченко
Дата проведения 19 октября 2026 года
Протокол заседания 26 октября 2026 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение		Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания			Предложения и замечания иных участников публичных слушаний		Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.
№	Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства	№	Предложения	Замечания	Предложения	Замечания	.
1	Краснодарский край, городской округ город Армавир, город Армавир, ул. Карла Маркса, з/у 101а –«Магазины»	1	Не поступили	Не поступали	Не поступали	Поступили замечания департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края	По результатам заседания комиссии рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, в связи с тем, что представленная схема планировочной организации земельного участка подготовлена без учета требований части 4.3 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарные разрывы между проектируемым объектом и существующим строением, расположенным на смежном земельном участке, менее 6м. Отсутствие материалов, обосновывающих уменьшение противопожарного разрыва, будет противоречить части 3 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Исполняющий обязанности начальника
управления архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования
городской округ город Армавир
Краснодарского края Н.А. Слюсарева