ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Армавирской городской Думы
от 10.11.2020 № 29

КОРРЕКТИРОВКА
инвестиционной программы ГУП Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2020 - 2024 годы»
с продлением срока реализации до 2025 года

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 29.10.2019 № 571 «Об утверждении инвестиционной программы ГУП Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2020 - 2024 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 Решения цифры «2024» заменить цифрами «2025».

1.2. В наименовании инвестиционной программы ГУП Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2020 - 2024 годы (далее – Программа) цифры «2024» заменить цифрами «2025».

1.3. В Разделы 1,2,3,7-12 Программы внести следующие изменения:

1) Пункт 11 Раздела 1 изложить в следующей редакции:

11) «Техническое задание на разработку инвестиционной программы ГУП Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая копания «Курганинский групповой водопровод» г. Армавир «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2020-2024 годы», утвержденное постановлением администрации МО г. Армавир № 1410 от 25.07.2019 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2020 – 2024 годы».

«Техническое задание на корректировку инвестиционной программы ГУП Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» «Развитие системы водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2020-2024 годы», утвержденное постановлением администрации МО г. Армавир №1447 от 12.10.2020 «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» «Развитие системы водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2020-2024 годы».

2) Раздел 2 «Паспорт инвестиционной программы» изложить в следующей редакции:

Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа ГУП Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2020-2025 годы»
Наименование и местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233 Генеральный директор ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» С.А. Абрамов, тел.: 8 (86137) 3-37-75
Наименование и местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Армавирская городская Дума 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 52
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Глава муниципального образования город Армавир Краснодарского края 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 52
Наименование и местонахождение организации, разработавшей Инвестиционную программу	ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233
Срок реализации мероприятий Инвестиционной программы	2020-2025 годы (6 лет)
Основание для разработки	Техническое задание на разработку инвестиционной программы ГУП Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая копания «Курганинский групповой водопровод» г. Армавир «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2020-2024 годы, утвержденное Постановлением главы МО г. Армавир № 1410 от 25.07.2019 и схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Армавир утвержденные постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 16 июня 2015 года №1557; «Техническое задание на корректировку инвестиционной программы ГУП Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» «Развитие системы водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2020-2024

	годы», утвержденное постановлением администрации МО г. Армавир №1447 от 12.10.2020 «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» «Развитие системы водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2020-2024 годы».
Цели Инвестиционной программы	- Надежное обеспечение районов перспективной застройки услугами по водоотведению, создание условий для нового строительства, а также создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоотведения в соответствие со стандартами качества, повышения уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов. - Реализация технических мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, с учетом обеспечения существующих и перспективных нагрузок города.
Источники финансирования инвестиционной программы	Тариф на подключение, собственные средства организации ВКХ, за счет платы за подключение
Объемы финансирования инвестиционной программы	По водоотведению – 8842,91 тыс. рублей. По годам: 2020 год — 0,00 тыс. рублей 2021 год — 474,87 тыс. рублей 2022 год — 972,26 тыс. рублей 2023 год — 1657,23 тыс. рублей 2024 год — 3974,44 тыс. рублей 2025 год — 1764,12 тыс. рублей
Ожидаемый конечный результат Инвестиционной программы	- Обеспечение перспективного развития коммунальной инфраструктуры путем ввода новых мощностей в 2020-2025 гг. - Удовлетворение заявок потребителей на подключение к коммунальной инфраструктуре. - Повышение надежности и качества предоставляемых услуг. - Сокращение количества аварий и повреждений в системе водоотведения.

3) Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Таблица 1

Наименование показателя	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ВОДООТВЕДЕНИЕ							
Показатели качества очистки сточных вод							
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения							
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км в год	0	7,6	7,5	7,49	7,48	7,49
Показатели энергетической эффективности							
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м^3	0	0,72	0,67	0,67	0,67	0,68
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч/м^3	0	0,18	0,15	0,15	0,15	0,17

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод							

4) Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

Таблица № 3

№ п/п	Год	Объект подключения	Адрес (место расположения) объекта	Система водоотведения	Подключаемая нагрузка, $м^3$/сут.	Мероприятие
1	2	3	4	5	6	7
2020-2025 годы						
1	2020					
2	2021	Жилые дома	п. Заветный ул. Ленина, 42-144	Водоотведение	20,0	Строительство наружных сетей канализации
3	2022	Жилые дома	п. Заветный ул. Ленина, 42-144	Водоотведение	20,0	Строительство наружных сетей канализации
4	2023	Жилые дома	п. Заветный ул. Ленина, 42-144	Водоотведение	20,0	Строительство наружных сетей канализации
5	2024	Жилые дома	п. Заветный ул. Ленина, 42-144	Водоотведение	20,0	Строительство наружных сетей канализации
6	2025	Жилые дома	п. Заветный ул. Ленина, 42-144	Водоотведение	20,0	Строительство наружных сетей канализации
Всего за период 2020-2025:					100,0	

7	2020					
8	2021	Объекты делового, общественного и коммерческого назначения	п. Заветный ул. Ленина, 42-144	Водоотведение	30,0	Строительство наружных сетей канализации
9	2022	Объекты делового, общественного и коммерческого назначения	п. Заветный ул. Ленина, 42-144	Водоотведение	30,0	Строительство наружных сетей канализации
10	2023	Объекты делового, общественного и коммерческого назначения	п. Заветный ул. Ленина, 42-144	Водоотведение	30,0	Строительство наружных сетей канализации
11	2024	Объекты делового, общественного и коммерческого назначения	п. Заветный ул. Ленина, 42-144	Водоотведение	30,0	Строительство наружных сетей канализации
12	2025	Объекты делового, общественного и коммерческого назначения	п. Заветный ул. Ленина, 42-144	Водоотведение	30,0	Строительство наружных сетей канализации
Всего за период 2020-2025:					150,0	
Итого за период 2020-2025:					250,0	

5) Раздел 7 «Расчет финансовых потребностей ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» на реализацию мероприятий инвестиционной программы по строительству (реконструкции) канализационных сетей» изложить в следующей редакции:

Расчет финансовых потребностей ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» на реализацию мероприятий инвестиционной программы по строительству (реконструкции) канализационных сетей производился с учетом следующих факторов:
- локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных единичных расценках (ТЕР) с применением индексов-дефляторов по состоянию на 2-й квартал 2020 года.
Для перевода сметной стоимости в ценах 2020 года в цены, соответствующие периоду инвестирования использовались коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2020-2025 гг., утвержденном Минэкономразвития Российской Федерации.

Таблица 5

Прогноз социально-экономического развития	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Коэффициенты-дефляторы	0	1,051	1,051	1,05	1,049	1,047

Все суммы (финансовые потребности инвестиционной программы, прогноз тарифов на подключение) указаны без НДС.
Финансовые потребности указаны дифференцированно по годам, исходя из этапов реализации мероприятий и в разрезе инвестиционных проектов (водоотведение).

6) Раздел 8 «Расчет тарифов на подключение к объектам централизованных систем водоотведения по ГУП КК Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» изложить в следующей редакции:

Сметная стоимость мероприятий по развитию системы водоотведения г. Армавира в 2020-2025 гг. в ценах, соответствующих периоду инвестирования (в ценах, соответствующих году реализации программы)

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах соответствующих году реализации инвестиционной программы(без учета налога на прибыль)*

по участку водоотведения

Таблица 6

№	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.					
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Инвестиционный проект по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов								
1	Строительство наружных сетей канализации по улице Мира (от улицы Шоссейная до улицы Пушкина)	4750,596	0	370,892	777,804	1325,787	855,819	1411,294
2	Строительство наружных сетей канализации по улице Матросова (от улицы Мира до улицы Ленина)	2323,73	0	0,00	0,00	0,00	2323,73	0,00
	Итого	7074,326	0	379,892	777,804	1325,787	3179,549	1411,294

Сметная стоимость на период с 2020 года по 2025 год реализации инвестиционной программы составляет 7074,326 тыс. рублей.
- строительство наружных сетей канализации в п. Заветный по улице Мира от улицы Шоссейная до улицы Пушкина Д200мм протяженностью 550 м, сметная стоимость 4750,596 тыс. рублей
- строительство наружных сетей канализации в п. Заветный по улице Матросова от улицы Мира до улицы Ленина Д200мм протяженностью 263 м, сметная стоимость 2323,73 тыс. рублей.

Мероприятия, включенные в инвестиционную программу, будут исполняться за счет взимания платы за подключение (техническое присоединение) к централизованным системам водоотведения.

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоотведения (в ценах, соответствующих году реализации программы)

Таблица 7

№ п/п	Наименование			Объемные	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.	Финансовые	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.

	мероприятий	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	показатели	2020	2021	2022	2023	2024	2025	потребности, всего, тыс. руб.(без НДС)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Мероприятия, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов																	
1	Строительство наружных сетей канализации по улице Мира (от улицы Шоссейная до улицы Пушкина)	пм	Увеличение пропускной способности труб, снижение аварийности на10%, повышение надежности системы водоотведения, улучшение экологического фона г. Армавире, снижение удельного расхода электро-	550		50	100	150	100	150	4750,596		379,892	777,804	1325,787	855,819	1411,294

			энергии на 0,3%													
2	Строительство наружных сетей канализации по улице Матросова (от улицы Мира до улицы Ленина)	пм	Увеличение пропускной способности труб, снижение аварийности, повышение надежности системы водоотведения, улучшение экологического фона г. Армавире	263					263		2323,73					2323,73	

Плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

Таблица 8

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения	75	75	76	77	78	79
Плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения при реализации инвестиционной программы	75	75	76	77	74	71

7) Таблицу 9 изложить в следующей редакции:

Таблица 9

№ п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Период начала реализации мероприятия	Период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию
1	Строительство наружных сетей канализации по ул. Мира от ул. Шоссейной до ул. Пушкина Д=200мм, длина 50 м	1 квартал 2021 года	4 квартал 2021 года
2	Строительство наружных сетей канализации по ул. Мира от ул. Шоссейной до ул. Пушкина Д=200мм, длина 100 м	1 квартал 2022 года	4 квартал 2022 года
3	Строительство наружных сетей канализации по ул. Мира от ул. Шоссейной до ул. Пушкина Д=200мм, длина 150 м	1 квартал 2023 года	4 квартал 2023 года
4	Строительство наружных сетей канализации по ул. Мира от ул. Шоссейной до ул. Пушкина Д=200мм, длина 100 м	1 квартал 2024 года	4 квартал 2024 года
5	Строительство наружных сетей канализации по ул. Матросова от ул. Мира до ул. Ленина Д=200мм, длина 263 м	1 квартал 2024 года	4 квартал 2024 года
6	Строительство наружных сетей канализации по ул. Мира от ул. Шоссейной до ул. Пушкина Д=200мм, длина 150 м	1 квартал 2025 года	4 квартал 2025 года

8) Таблицу 10 изложить в следующей редакции:Таблица 10

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования и ожидаемый результат (эффект)от реализации мероприятий	В соответствующих ценах, тыс.руб	Стоимость реализации мероприятий в текущих (прогнозируемых) ценах соответствующего года , тыс.руб						
				Всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Установка охранной сигнализации на объекте «КНС п.Заветный» с выводом сигнала на пульт центрального наблюдения дежурной части ОВО ВНГ по г.Армавиру	Источник финансирования – собственные средства организации ВКХ Укрепление антитеррористической защищенности объекта	150,0	150,0	-	150,0	-	-	-	-
	Итого по защите объектов централизованной системы			150,0		150,0				

	водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций									

9) Таблицу 11 изложить в следующей редакции: Таблица 11

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Период реализации мероприятий инвестиционной программы						Всего за период реализации инвестиционной программы
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.							
1	Строительство наружных сетей канализации по улице Мира (от улицы Шоссейная до улицы Пушкина)	тыс. руб.	0	379,892	777,804	1335,787	855,819	1411,294	4750,596
	Расходы, уменьшающие налоговую базу	тыс. руб.							
	Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.							
	Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.							
	Налогооблагаемая база	тыс. руб.	0	474,87	972,26	1657,23	1069,77	1764,12	5938,25
	Ставка налога на прибыль (федеральная)	%	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Сумма налога на прибыль	тыс. руб.	0	94,97	194,45	331,45	213,95	352,82	1187,65

	Расходы на реализацию инвестиционной программы с учетом налога на прибыль	тыс. руб.	0	474,87	972,26	1657,23	1069,77	1764,12	5938,25
2	Строительство наружных сетей канализации по улице Матросова (от улицы Мира до улицы Ленина)	тыс. руб.	0	0,00	0,00	0,00	2323,73	0,00	2323,73
	Расходы, уменьшающие налоговую базу	тыс. руб.							
	Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.							
	Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.							
	Налогооблагаемая база	тыс. руб.	0	0,00	0,00	0,00	2904,66	0,00	2904,66
	Ставка налога на прибыль (федеральная)	%	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Сумма налога на прибыль	тыс. руб.	0	0,00	0,00	0,00	580,93	0,00	580,93
	Расходы на реализацию инвестиционной программы с учетом налога на прибыль	тыс. руб.	0	0,00	0,00	0,00	2904,66	0,00	2904,66
	Всего расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	0	379,892	777,804	1325,787	3179,549	1411,294	7074,336
	Расходы, уменьшающие налоговую базу	тыс. руб.							
	Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.							
	Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.							
	Налогооблагаемая база	тыс. руб.	0	474,87	972,26	1657,23	3974,44	1764,12	8842,91
	Ставка налога на прибыль (федеральная)	%	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Сумма налога на прибыль	тыс. руб.	0	94,97	194,45	331,45	794,89	352,82	1768,58

	Расходы на реализацию инвестиционной программы с учетом налога на прибыль	тыс. руб.	0	474,87	972,26	1657,23	3974,44	1764,12	8842,91

11) Таблицу 12 изложить в следующей редакции:

Таблица 12

№	Наименование мероприятия, налоги, возникающие в результате реализации инвестиционной программы	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб.											
			2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
			Плата за подключение	Финансовые потребности всего в 2020 году	Плата за подключение	Финансовые потребности всего в 2021году	Плата за подключение	Финансовые потребности всего в 2022 году	Плата за подключение	Финансовые потребности всего в 2023) году	Плата за подключение	Финансовые потребности всего в 2024 году	Плата за подключение	Финансовые потребности всего в 2025 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Инвестиционный проект по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов													
Строительство наружных сетей канализации по улице Мира (от улицы Шоссейная до улицы Пушкина)		5938,25			474,87	474,87	972,26	972,26	1657,23	1657,23	1069,77	1069,77	1764,12	1764,12

Строительство наружных сетей канализации по улице Матросова (от улицы Мира до улицы Ленина)	2904,66			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2904,66	2904,66	0,00	0,00
Итого	8842,91			474,87	474,87	972,26	972,26	1657,23	1657,23	3974,44	3974,44	1764,12	1764,12

12) Абзац 2 после таблице 12 изложить в следующей редакции:

Тарифы на услуги водоотведения рассчитываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ от 27 декабря 2013 года №1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Представлен прогнозный уровень роста тарифа на услуги водоотведения на период реализации мероприятий включенных в инвестиционную программу на 2020-2025 годы.

13) Таблицу 13 изложить в следующей редакции:

Таблица 13

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	180391	187607	195111	202915	211032	219473
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	171400	178256	185387	192802	200514	208535
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	122757	127668	132 774	138085	143609	148548
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,00
1.1.1.3	индекс количества активов		0	0	0	0	0	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	33698	35327	36740	38209	39738	41327
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	14675	15262	15872	16507	17168	17854

1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0					
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0					
1.2	Амортизация	тыс. руб.	780	780,78	781,56	782,34	783,12	774,63
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1500	1560	1622,4	1687,3	1754,79	1897,98
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0					
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.	1000	1040	1081,6	1124,86	1169,86	1897,98
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.						
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.						
3	Налог на прибыль	тыс. руб.	300	312	324,48	337,46	350,96	379,60
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.						
5	Итого НВВ	тыс. руб.	180391	187607	195111	202915	211032	219473
6	Сглаживание НВВ	тыс. руб.						
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	180391	187607	195111	202915	211032	219473
8	Тариф на водоснабжение	руб. /куб. м						
	с 01.01.XX до 30.06.XX	руб. /куб. м	25,41	26,42	27,48	28,58	29,72	30,91
	с 01.07.XX до 31.12.XX	руб. /куб. м						
9	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м.	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7100,00
10	Темп роста тарифа	%	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0

14) Таблицу 14 изложить в следующей редакции:

Таблица14

№ п/п	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Всего
1	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы , тыс. руб.		379,892	777,804	1325,787	3179,549	1411,294	7074,336
2	Расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0
3	Расходы на уплату налога на прибыль организаций, (федеральный)тыс. руб.		94,97	194,45	331,45	794,89	352,82	1768,58
4	ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб.		474,87	972,26	1657,23	3974,44	1764,12	8842,91
5	Объем подключаемой нагрузки, м3/сут.		50	50	50	50	50	250
6	Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку, руб./м^3/сут. без НДС	35371,64						

15) Таблицу 18 изложить в следующей редакции:

Таблица 18

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения							
Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей					
		2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатель качества очистки сточных вод							

Доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		0	0	0	0	
Доля поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения.	%		нет	нет	нет	нет	нет

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%		0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности							
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей	ед/км в год		7,6	7,5	7,49	7,48	7,49
Показатели энергетической эффективности							
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищенных сточных вод , кВт*ч/м3 *	кВт*ч/м3		0,72	0,67	0,67	0,67	0,68
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема очищенных сточных вод , кВт*ч/м3 *	кВт*ч/м3		0,18	0,15	0,15	0,15	0,17

Генеральный директор ГУП Краснодарского края
«Северо-Восточная водная управляющая компания
«Курганинский групповой водопровод»
С.А.Абрамов